

Konformitätserklärung und Produktkennzeichnung

DIN EN 14785: Sept. 2006
Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets



Sieger Heizsysteme GmbH
Eiserfelder Straße 98
57072 Siegen
Telefon: 0271/2343-0
Telefax: 0271/2343-222

Herstelleridentifikation **Sieger Heizsysteme GmbH
D-57072 Siegen**

e-mail: info@sieger.net
www.sieger.net

Produktbezeichnung:
(Handelsname) **CosyLine PW**

Name und
Funktion des Verantwortlichen: **Wolfgang Schauerte
Geschäftsführer**

Benannte Stelle: **RWE Power, Feuerstättenprüfstelle Frechen**

**Nachfolgende Feuerstätte entspricht EN 14785 und
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG**

Kaminofen EN 14785 Typ CosyLine PW 8,8 kW
Verwendung in Wohn- und Aufstellräumen zur Raumheizung durch Strahlung und
Konvektion mit Warmwasser-Wärmetauscher

| Feuerstätte | CosyLine PW |
|--|---|
| Art | DIN 18894-FB22-W1-T160-S0-D0 |
| Abstand zu brennbaren Baustoffen | seitlich hinten Abgasrohr Strahlungsbereich vorne |
| | 200 mm 50 mm 1000 mm |
| Brennstoffe | Holzpellets |
| CO-Emissionen bezogen auf 13 % O ₂ | 175 mg/m ³ |
| Staub-Emissionen bezogen auf 13 % O ₂ | 36 mg/m ³ |
| Heizleistung Raumheizleistung min. / max. | 3,9 / 8,8 kW |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Energieeffizienz | 92 % |
| Abgastemperatur min. / max. | 64 / 103 °C |

Sieger Heizsysteme GmbH


Schauerte


i.V. Aliano

Siegen, 16.02.2010